



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru, телефон 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000205946418

Звучается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» (ОГРН 1032202061396; ИНН 2223034230)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Вдовиным Алексеем Викторовичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, Г. Исакова, 195 в период: с 09 ч 00 мин «11» мая 2023 г. по 10 ч 00 мин «11» мая 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Дугина Мария Анатольевна, руководитель структурного подразделения Андриющенко Иван Геннадьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	На путях эвакуации из кухонного помещения на лестнице и у двери эвакуационного выхода спортзала размещена мебель	пп. б, п. 27 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.05.2024	

2.	Не все эвакуационные выходы обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.05.2024	
3.	Двери отсеков хранилищ (библиотека) должны быть противопожарными 2-го типа	ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1.68 СНиП 2.08.02-89*	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 мая 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»

Дугина Мария Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дугина
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

старший лейтенант внутренней службы Вдовин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

